



DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Servizio energia

CONFERENZA INTERNA DI SERVIZI

(art. 21 della L.R. 7/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: D.M. 10.09.2010 - D. lgs. 387/2003 - D.Lgs. 28/2011 - L.R. 19/2012 - L.R. 7/2000 - autorizzazione unica per rifacimento parziale ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (idroelettrico), sul rio del lago, di potenza nominale elettrica media pari a 414,20 Kw (**centrale 2^a**).

Localizzazione: **Comune di Tarvisio**, loc. Fusine Valromana.

Proponenti: **Skiarea Miara S.r.l.** - 39030 San Vigilio di Marebbe (BZ).

N. Pratica: **EN 1501.1**

Resoconto verbale della 2^a Conferenza Interna di Servizi

In data 31.03.2015, in Trieste, presso la sede della scrivente Direzione, via Giulia 75/1, si è svolta la seconda seduta della Conferenza interna di Servizi relativa all'oggetto, convocata dal Servizio energia, con nota prot. n. 0007242/P dd. 17.03.2015.

Presiede la conferenza: ing. Paola Blanchini, responsabile di P.O. delegata dal Direttore del servizio energia con decreto n. 2349 dd. 09.12.2014.

La riunione ha inizio alle ore 10.30

La Presidente apre la Conferenza con la verifica delle presenze.

Sono stati convocati e risultano presenti/assenti:

presenti (SI/NO)	Nome e cognome Incarico Delega (eventuale)
NO	Per Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico - della Direzione centrale ambiente ed energia., giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo - della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali., giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione - della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali., giusta delega prot. n. dd.

presenti (SI/NO)	Nome e cognome Incarico Delega (eventuale)
NO	Per Direttore del Servizio difesa del suolo - <i>della Direzione centrale ambiente ed energia.</i>, giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati - <i>della Direzione centrale ambiente ed energia.</i>, giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità - <i>della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.</i>, giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore del Servizio geologico - <i>della Direzione centrale ambiente ed energia.</i>, giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - <i>della Direzione centrale ambiente ed energia.</i>, giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica - <i>della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.</i>, giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare - <i>della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.</i>, giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore del Servizio valutazioni ambientali - <i>della Direzione centrale ambiente ed energia.</i>, giusta delega prot. n. dd.
NO	Per Direttore dell'Area prevenzione e promozione salute - <i>della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.</i>, giusta delega prot. n. dd.

Sono altresì presenti i seguenti funzionari regionali:

- geom. Paolo Scarsini, servizio energia.

Descrizione delle considerazioni e delle decisioni finali assunte dalla Conferenza interna di Servizi:

Il Presidente introduce, riepilogando lo stato del procedimento ed illustrando l'attuale consistenza del progetto, per accertare che tutti i presenti abbiano preso in esame la medesima documentazione:

Nota della Provincia di Udine, di avvio/sospensione del procedimento.	Prot. n. 2938 dd. 14.01.2015. Prot. di registrazione AMB GEN 786-A.
Nota della richiedente di trasmissione documentazione tecnica.	Raccomandata di data 14.01.2015. Prot. di registrazione AMB-GEN-1309/A di data 20.01.2015. Allegati: documentazione tecnica (su supporto CD).
Nota della Provincia di Udine,	Prot. n. 10360 dd. 02.02.2015.

di convocazione 1^ C.d.S. alla data dd. 18.02.2015.	Prot. di registrazione AMB-GEN-2773/A.
Proposta progettuale.	<p>Progetto redatto da Studio IngGrup Comuzzi-Cimenti .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Relazione descrittiva (ottobre 2014) 2) TAV 1 – corografia generale (ottobre 2014) 3) TAV 2 – planimetria inquadramento generale (ottobre 2014) 4) TAV 3 – planimetria rilievo tratto 1 (ottobre 2014) 5) TAV 4 – plan. rilievo e progettazione tratto 2 (ottobre 2014) 6) TAV 5 – plan. rilievo e progettazione tratto 3 (ottobre 2014) 7) TAV 6 – planimetria sezioni (ottobre 2014) 8) TAV 7 – opera di presa (ottobre 2014) 9) TAV 8 – planimetria sezioni rilievo dissabbiatore (ottobre 2014) 10) TAV 9 – planimetria sezioni rilievo vasca carico (ottobre 2014) 11) TAV 10 – pianta prospetti sezioni centrale (ottobre 2014) 12) TAV 11 – opera di presa progetto (ottobre 2014) 13) TAV 12 – planimetria generale (ottobre 2014) 14) TAV 13 – plan. sezioni di progetto dissabbiatore (ottobre 2014) 15) TAV 14 – plan. sezioni dettagli vasca di carico (ottobre 2014) 16) TAV 15 – particolari sezioni opera scarico (ottobre 2014) 17) TAV 16 – pianta sezione centrale (ottobre 2014) 18) TAV 17 – planimetria generale (ottobre 2014) 19) TAV 18 – sezioni di rilievo e progetto centrale (ottobre 2014) 20) TAV 19 – profilo di rilievo (ottobre 2014) 21) TAV 20 – profili nuova condotta (ottobre 2014) 22) TAV 21 – sezioni di rilievo e progetto (ottobre 2014) 23) TAV 22 – particolari progetto (ottobre 2014) 24) Studio urbanistico (ottobre 2014) 25) Studio ambientale (ottobre 2014) 26) Relazione paesaggistica (ottobre 2014) 27) Valutazione di incidenza (ottobre 2014) 28) Relazione forestale (ottobre 2014) 29) Relazione prof. Verri (gennaio 2013) 30) Relazione idrologica-idraulica (ottobre 2014) 31) Relazione geologica (ottobre 2014) 32) Disciplinare descrittivo (ottobre 2014) 33) Interferenze (ottobre 2014) 34) Piano particellare (ottobre 2014) 35) Elenco prezzi (ottobre 2014) 36) Computo metrico estimativo (ottobre 2014) 37) Prime indicazioni sicurezza (ottobre 2014) 38) Progetto reinserimento ambientale (ottobre 2014) 39) Relazione impianti elettrici (ottobre 2014) 40) Progetto impianti elettrici centrale (ottobre 2014) 41) Progetto impianti elettrici esterni (ottobre 2014) 42) Quadri elettrici (ottobre 2014) 43) Ricadute sociali (dicembre 2014) 44) EROEI (dicembre 2014).

93

1^ Conferenza interna di servizi regionale	<p>Verbale dd. 16 febbraio 2015.</p> <p>Sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Servizio valutazioni ambientali ha comunicato che non risulta che le modifiche in progetto siano tali da aumentare la potenza di concessione in essere. Pertanto ritiene che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c, del DPR 0245/Pres dd. 08.07.1996, il progetto non è da assoggettare a procedura valutativa in materia di impatto ambientale, rimanendo la competenza, in materia di valutazione di incidenza, del Servizio tutela beni paesaggistici e biodiversità. - Il Servizio geologico segnala che spetta al Comune interessato la verifica della compatibilità degli interventi e, qualora vi siano varianti sostanziali, spetta allo stesso Comune acquisire il parere geologico di cui alla L.R. 27/88, art. 9 bis, lett. c), comma 4, in merito alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghine, nonché alle previsioni urbanistiche comunali. - L'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo ha espresso parere favorevole, ricordando che, ai sensi di cui all'art. 48, c. 7, del Reg. for. Di cui al D.P.Reg. 28.12.2012, n. 0274/Pres, qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative alla circolazione delle acque o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Ispettorato può impartire ulteriori prescrizioni contenenti modalità esecutive o la sospensione dei lavori. - Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità ha richiesto l'<u>integrazione</u> alla relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, contenente in particolare gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica di cui al punto 3.2.1 (foto modellazioni realistiche) relativi a tutte le opere previste che determinino alterazioni del contesto paesaggistico. Ha segnalato altresì che la descrizione dei lavori presente nella "relazione descrittiva" differisce, a livello formale e talvolta anche sostanziale, da quella inserita nella "relazione paesaggistica": pertanto un chiarimento sull'esatta natura e qualificazione delle singole opere previste si renderà opportuno. - Il Servizio gestione patrimonio immobiliare ha comunicato, per quanto riguarda gli aspetti proprietari della Regione FVG (p. 806/2 e 806/4 del Fg. 16 e p. 811/3 del Fg. 11), il proprio nulla osta agli interventi, fatto salvo il parere del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, soggetto gestore dei beni regionali. <p>A fronte della richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio tutela paesaggio, nonché della necessità di acquisire il parere del Servizio gestore dei beni regionali, la Presidente della Conferenza interna ha rimandato l'espressione del parere.</p>
1^ Conferenza di servizi provinciale	Verbale dd. 18.02.2015, trasmesso con nota registrata al prot. AMB-GEN-4673/A dd. 20.02.2015.
Documentazione integrativa, trasmessa con nota registrata al prot. AMB-GEN-6756-A dd. 13.03.2015.	<p>Allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaborato 1 int. dd. febbraio 2015 (relazione paesaggistica, piano di monitoraggio ambientale, relazione scarico acque).
Convocazione 2^ Conferenza di servizi provinciale, alla data del 16.04.2015.	Nota prot. n. 28345 dd. 18.03.2015, registrata al prot. n. AMB-GEN-7591/A.

99

La Presidente prende atto di aver ricevuto le seguenti note, di cui dà lettura:

- **Servizio tutela del paesaggio e biodiversità**, sugli aspetti della "biodiversità", nota prot. n. 0003961/P dd. 13.02.2015, registrata al prot. n. AMB-GEN-4224/A, con la quale, esaminata la documentazione progettuale e atteso che gli interventi ricadono all'interno della ZSC IT3320006 "Conca di Fusine", si esprime una valutazione favorevole relativamente alla verifica della significatività di incidenza, prevista dalla D.G.R. n. 1323 del 11/07/2014.
Si evince una più attenta gestione del deflusso minimo vitale (DMV), con conseguente miglioramento della qualità ecologica del corso d'acqua. Nel complesso, non si rilevano effetti negativi permanenti sulle specie e gli habitat tutelati, anche in considerazione delle misure mitigative contenute nel progetto.
In merito alle succitate misure mitigative è tuttavia necessario evidenziare alcune precisazioni di seguito riportate.
Le misure di conservazione della regione biogeografica alpina (DGR n. 726 dd. 11.04.2013) prevedono l'adeguamento dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. In questo caso, si prende atto della verifica effettuata dal proponente con l'Ente tutela pesca che ha evidenziato che in tale caso, considerato il basso livello di portata e la conseguente assenza di ittiofauna, tali interventi non risultano necessari.
Si rileva inoltre che la stessa relazione d'incidenza elaborata dal proponente (a pag.32) ritiene necessario che i lavori vengano sospesi durante i periodi di nidificazione dell'avifauna e di contenere il più possibile i tempi di realizzazione all'interno del sito Natura 2000. Dall'esame dei dati disponibili (rilevati in fase di elaborazione del piano di gestione della ZSC) emerge la presenza nella zona interessata dai lavori di due specie inserite nell'allegato 1° della Direttiva Uccelli (2009/147 CEE) la civetta capogrosso e il picchio nero, caratteristiche degli habitat boschivi all'interno dei quali sono previsti i lavori per la nuova condotta forzata. Il periodo riproduttivo delle specie va dal 15 marzo al 15 luglio. Minimi sforamenti rispetto a questo intervallo potrebbero essere ammissibili per consentire l'effettuazione dei lavori in un'unica soluzione o comunque contenere i tempi di permanenza del cantiere nell'area tutelata.
- **Servizio demanio e consulenza tecnica**, nota prot. n. 0003683 - FIN-SDCT-B-11 dd. 16.02.2015, con la quale, esaminati gli atti progettuali, comunica che non risultano coinvolti dall'intervento beni afferenti al demanio regionale e, pertanto, il servizio non risulta competente ad esprimersi. Segnala che le particelle 806/2 e 806/4 in Fg. 16 e 811/3 in Fg. 11 risultano afferire al patrimonio della Regione FVG, in gestione al Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione. Segnala inoltre la necessità che i servizi citati siano coinvolti in sede di Conferenza interna.
- **Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione**, della *Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali*, nota registrata al prot. AMB-GEN-5692-A dd. 03.03.2015, con la quale comunica il proprio parere favorevole alla realizzazione dei lavori di che trattasi sulle particelle in propria gestione (806/2 e 806/4 del foglio 16 e particella 811/3 del foglio 11 del Comune di Tarvisio).
- **Servizio geologico**, della *Direzione centrale ambiente ed energia*, nota prot. LLPP/ALP-B/10/AG-SGEO-8030/P, con la quale a titolo collaborativo, esaminata anche la documentazione integrativa, comunica di non ravvisare nuovi aspetti di competenza e rimanda al parere precedentemente espresso.
- **Servizio difesa del suolo** - della *Direzione centrale ambiente ed energia*, nota prot. SDISUD-8395/P dd. 27.03.2015, con la quale esaminata la documentazione progettuale, compresa quella integrativa, comunica il proprio nulla osta idraulico.
- **Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo**, nota prot. n. IAFTZ/9/7.1-025202 dd. 30.03.2015, con la quale, esaminata la documentazione progettuale integrativa, conferma il parere reso in sede di 1^ Conferenza interna di servizi.

- **Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento** - della Direzione centrale ambiente ed energia, nota prot. 0008592/P dd. 30.03.2015, con la quale raccomanda che gli interventi previsti siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni di cui ai decreti di subentro e rinnovo delle concessioni di derivazioni idriche in oggetto, n. SGRIUD/874/IPD 1649, rep. 1546, di data 15 maggio 2014, integrato dal decreto n. SGRIUD/1306/IPD 1649, di data 7 luglio 2014 e n. SGRIUD/873/IPD 1650, rep. 1545 di data 15 maggio 2014, integrato dal decreto n. SGRIUD/1307/IPD 1650, di data 7 luglio 2014. Al termine dell'esecuzione dei lavori dovrà essere trasmessa a questo Servizio la documentazione aggiornata circa lo stato degli impianti di derivazione e produzione.
- **Servizio demanio e consulenza tecnica**, nota prot. n. 0007900 - FIN-SDCT-B-11 dd. 30.03.2015, con la quale, esaminati gli atti progettuali integrativi, comunica che il servizio non risulta competente al rilascio di atti concessori.
- **Servizio tutela del paesaggio e biodiversità** - della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, nota prot. n. 0008148-P dd. 31.03.2015, con la quale, esaminata la documentazione presentata, compresa quella integrativa, esprime parere favorevole con prescrizioni: si richiama l'esigenza che coperture o pavimentazioni orizzontali, ovvero le nuove superfici a vista siano il più possibile mascherate, realizzate laddove possibile in materiali affini a quelli presenti in loco e, comunque, privilegiando finiture opache e lavorazioni grezze, il tutto compatibilmente con esigenze di funzionalità e sicurezza dell'impianto. Anche gli interventi di manutenzione dell'edificio centrale dovranno rispettare criteri di sobrietà ed inserimento cromatico nel contesto preesistente.

La Presidente, tenuto conto dei pareri espressi, esprime di seguito il parere di competenza.

Conclusioni

Per quanto sopra specificato, la Conferenza interna di Servizi esprime parere regionale unico FAVOREVOLE con le prescrizioni e raccomandazioni sopra citate, che verrà trasmesso per il seguito di competenza alla Provincia di Udine, a cura del Servizio energia.

La riunione viene conclusa alle ore 11.00

FIRME:

Per il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	
Per l'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo	
Per Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione	
Per il Servizio difesa del suolo	
Per il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	
Per il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità	

Per il Servizio geologico	
Per il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento	
Per il Servizio demanio e consulenza tecnica	
Per il Servizio gestione patrimonio immobiliare	
Per il Servizio valutazioni ambientali	
Per l'Area prevenzione e promozione salute	

Trieste, 31.03.2015

La Presidente della C.i.S.
ing. Paola Blanchini

